



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Белгородской области
пр. Славы, 102, г. Белгород, 308015, телефон: 32-12-00. Факс 32-86-01.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
308000 г. Белгород, ул. Волчанская, 163 тел\факс (4722)30-66-04 ogpn@mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Губкинскому городскому округу
309182 г. Губкин, ул. Артёма, 1 тел / факс (47241) 7-66-63 ond-gubkin@31.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 39/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Скороднянский Дом-Интернат для Престарелых и Инвалидов»

во исполнение распоряжения начальника отдела- главного государственного инспектора Губкинского городского округа по пожарному надзору подполковника внутренней службы Литвинчук Н.В., № 39 от 27.05.2021 года, с 01.06.2021 по 07.06.2021 года проведена внеплановая выездная проверка на объекте защиты Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Скороднянский Дом-Интернат для Престарелых и Инвалидов» по адресам: Белгородская область, Губкинский р-н, с. Скородное, ул. Гагарина, д.7а, Белгородская область, Губкинский р-н, с. Бобровы Дворы, ул. Родниковая, д.6, дознавателем отдела – государственным инспектором Губкинского городского округа по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Рябовол Александром Олеговичем, совместно с И.о. директора ГБУСОССЗН «Скороднянский Дом-Интернат для Престарелых и Инвалидов» Бочарова Е.М.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
с. Скородное, ул. Гагарина, д.7а				
1.	В помещениях здания составные части системы автоматической пожарной сигнализации достигли предельного состояния (срока службы)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 4, ч. 3, ст. 54 ч.1, ч.2, ст.83, ч ч. 5, 6, 10, ст. 91 ч.1, Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками,	22.11.2021	

		<p>устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. Приложение А. п. А3, п. 13.1.4, 13.1.9, 13.1.10 свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»</p>		
с. Бобровы Дворы, ул. Родниковая, д.6				
2.	<p>В помещениях здания составные части системы автоматической пожарной сигнализации достигли предельного состояния (срока службы)</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 4, ч. 3, ст. 54 ч.1, ч.2, ст.83, ч ч. 5, 6, 10, ст. 91 ч.1, Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. Приложение А. п. А3, п. 13.1.4, 13.1.9, 13.1.10 свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы</p>	22.11.2021	

		обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Губкинского городского округа
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы



Рябовол А.О.

Предписание для исполнения получено

В.И.



В.И.

«04» 06 2021 года

Телефоны доверия: ГУ МЧС России по Белгородской области (г. Белгород) 39-99-99; Центральный региональный центр (г. Москва) 449-89-89; МЧС России (г. Москва) 449-99-99