



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ГУ МЧС России по Белгородской области

пр. Славы, 102, г. Белгород, 308015, телефон: 32-12-00. Факс 32-86-01.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

308000 г. Белгород, ул. Волчанская, 163 тел\факс (4722)30-66-04 ogpn@ mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Губкинскому городскому округу  
309182 г. Губкин, ул. Артёма, 1 тел / факс (47241) 7-66-63 ond-gubkin@31.mchs.gov.ru

### ПРЕДПИСАНИЕ № 2305/2-31/3

## об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

### ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "СКОРОДНЯНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

во исполнение решением главного государственного инспектора Губкинского городского округа по пожарному надзору подполковника внутренней службы Литвинчук Н.В., № 2305/2-31/3-П от 04.05.2023 г., КНМ 31230061000203670534, с 16.05.2023 по 26.06.2023 года проведена плановая выездная проверка на объекте защиты: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "СКОРОДНЯНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ", по адресам: обл. Белгородская, р-н Губкинский, с Скородное, ул. Гагарина, д 7а, 309170, обл. Белгородская, р-н Губкинский, с Бобровы Дворы, ул. Родниковая, д. 6, Заместителем главного государственного инспектора Губкинского городского округа по пожарному надзору подполковником внутренней службы Лапко Александром Викторовичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании гаражного бокса отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года ст. 83, СП 4841311500	29.03.2024	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные

лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного  
государственного инспектора  
Губкинского городского округа  
по пожарному надзору  
подполковник внутренней службы



Лапко А.В.

**Предписание для исполнения получил**

✓ Бил

Басефова Е.Е.

«26» 05 2023 года

№	Содержание	Дата	Подпись
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...